



29.10.2019

המועצה האזורית מטה יהודה (להלן "המועצה") מתכבדת לפרסם – פרוטוקול תשובות לשאלות מס' 1 הבהרה

מכרז פומבי מספר 23/2019 מוביל לתחזוקת מערכות אבטחה טכנולוגיות

1. ראשית, הרינו להודיע על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות כך שיוגש **עד ליום 19.11.2019 בשעה 12:00 בדיוק**. הצעה אשר תוגש לאחר מועד זה לא תתקבל ולא תוכנס לתיבת המכרזים.
2. הרינו להודיע כי מעבר למסמך מענה לשאלות הבהרה כפי שמפורט להלן, בימים הקרובים תישלח למשתתפים ויפורסם באתר המועצה, מפרט שירותים נוסף בנושא מערכות בקרה, אשר יתווסף לשירותים הנדרשים במכרז. מסמכים ופירוט יישלחו בהתאם.

מס"ד	מסמך	מס' סעיף	עמוד	פירוט השאלה	תשובה
1	כללי	כללי	כללי	לצורך עיון במכרז לבדיקת התאמה לעמידה בתנאי סף ולקבל פרספקטיבה על מה מדובר.	המסמכים ניתנים להורדה באתר המועצה.
2	כללי	כללי	כללי	חברתינו מעוניינת ללמוד ולבחון את דרישות המכרז בכדי לספק את השירות הנדרש למוא"ז מטה יהודה נשמח לקבל הפניה לקובץ המכרז כאשר יועלה לאתר או לחילופין לקבלו בדוא"ל זה.	המסמכים ניתנים להורדה באתר המועצה.
3	תנאי סף	כללי	כללי	בהמשך למכרז 23/2019 לתחזוקה והתקנת מערכות אבטחה טכנולוגיות. בסעיף 3.3 ניסיון המציע, נדרש הוכחה של עבודה אחת בסך 2,000,000 לא כולל מע"מ. ו-2 עבודות בנושא מערכות אבטחה של לפחות 750,000 ש"ח לא כולל מע"מ. מאידך נידרש לתת ערבות בנקאית של 10,000 ש"ח בלבד. (מצחיק) לפי ההכרות שלי אישית בעיריות ובמועצות אזוריות ומקומיות אחרות-אין מערכת אחת שעולה ש"ח מעל 500,000. נראה לי שדרישתכם במקרה זה מוגזמת ונשמח אם תשנו את תנאי הסף כך שעוד ספקים יוכלו להשתתף במכרז הנ"ל.	ההנחות בשאלה אינן נכונות, אין שינוי בתנאי הסף.
4	הסכם התקשרות	17.7	11	היות ומדובר במחויבות של דיני עבודה, נבקש כי האישור הנ"ל יהיה חתום בידי הקבלן/מורשה חתימה מטעמו ומאושר ע"י עורך דין ולא רואה חשבון.	מוסכם. ניתן שהאישור יינתן גם על ידי עורך דין.
5	תנאי המכרז	3.1		אנא הבהירו מהו תוקף ומדד הבסיס של ערבות ההצעה	תוקף הערבות עד ליום 17.2.2020 כולל . מדד בסיס – ספטמבר 2019
6	תנאי המכרז לעומת הסכם ההתקשרות	8.5 לעומת 24		אנא הבהירו מהו תוקף ערבות הביצוע	ראה תשובה לעיל.



7	תנאי המכרז לעומת הסכם ההתקשרות	8.5 לעומת 24	אנא הבהירו האם נוסח ערבות הביצוע הוא נספח 3 בתנאי המכרז או נספח ב'1 לפי הסכם ההתקשרות	נוסח ערבות הביצוע הינו נספח 3. יש להתעלם מנספח ב'1.
8	תנאי תשלום התמורה	12	נבקש לשנות את תנאי התשלום לשוטף+45 יום, מיום הוצאת החשבונית	לא מוסכם.
9	תנאי המכרז לוח זמנים	2	לאור מורכבות המכרז, החגים ולוח הזמנים הצפוף מבוקש לדחות את מועד הגשת המכרז בלפחות חודש ימים לאחר מתן תשובות ההבהרה	תאריך הגשת המכרז נדחה ליום 19.11.2019 בשעה 12:00 וכפי שנכתב לעיל.
10	תנאי המכרז לוח זמנים	2	מבוקש לאפשר מועד נוסף לשאילת שאלות הבהרה לאחר קבלת תשובות ההבהרה	לאחר מחשבה, הוחלט שלא לדחות את לוחות הזמנים והם נשארים כפי שהם.
11	המפרט הכללי	13.4.1.4	מבוקש לשנות ל 7 שנים לפי חוק	מקובל.
12	המפרט הכללי	13.5.2.4	מבוקש למחוק סעיף זה, לחילופין לשנות, במקרה של מחלוקת מקרי הזדון יקבעו על פי דוח מעבדה של היצרן/ספק	מקובל.
13	המפרט הכללי	13.5.4	מבוקש לקבל רשימת סוגי פעילויות יזומות ולהחריגן מזמני התגובה 48/72 שעות תגובה	מדובר בפעילויות דגון תחזוקה מתוכננת מראש או העתקת אמצעים.
14	המפרט הכללי	13.5.11	מאחר וכתב כמויות המכרז מכיל פריטי טמ"ס אנלוגיים שאינם מיוצרים כבר מעל 6 שנים (מצלמות 500 קו) יש להחריג את הפריטים האנלוגיים מסעיף זה.	ניתן להציע פריטים אשר עומדים בדרישות המפרט או מעבר להן.
15	המפרט הכללי	13.6.2	מבוקש למחוק את סיפא הסעיף, לא מקובל שהאחריות תכלול נזקי ברקים ורעידות אדמה	מקובל.
16	המפרט הטכני	2.2.11	מבוקש לבטל סעיף זה ולאשר שימוש בכל מותג העומד בדרישות המפרט הטכני	שלילי, ללא רשימת מותגים לא ניתן להבטיח אספקת מוצר איכותי שיענה לדרישות הלקוח. רשימת המותגים מקיפה ואינה גורעת.
17	המפרט הטכני	4.6	סעיף זה מצוינת מצלמת גוף אנלוגית EOL (מצלמת 500 קו) ייצור מצלמה זו הופסק לפני כ 7 שנים – מבוקש לשנות למצלמה אנלוגית עדכנית	ניתן להציע פריטים אשר עומדים בדרישות המפרט או מעבר להן.
18	המפרט הטכני	5.1.2.4	לא קיימים בתחום גלאים אלחוטיים עם טווח שידור של 100 מטר בתוך מבנה, אף ספק לא יוכל להתחייב לטווח שידור של 100 מטר בשטח בנוי (מחייב התקנה של ממסרונים / מקלטים מרובים). ידוע כי טווח שידור הגלאים תלוי בתנאי הסביבה וחומרי הקמת המבנה / ברזל / גבס / בטון שבה מותקנת יחידת השידור/ הקליטה	המפרט מגדיר דרישה עקרונית לכל מצב שעלול להיווצר, בכל מקרה הקבלן מחוייב להתקנת מרחיבים במידת הצורך. יובהר כי הטווח מתייחס למצבי קיצון ובתדרי שידור של 868.65 Mhz.
			מבוקש למחוק סעיף זה או לשנות את הסעיף טווח שידור בשטח פתוח 100 מטר / שידור.	



19	המפרט טכני	5.4.20.1	43	א. בכתב הכמויות מצוין מפענחת קווית כך שלא ברור איך המערכת תדווח בפרוטוקול IP לקו אטרנט , מי יקבל את הדיווח לא קיימת מפענחת רשת ב. איזו תוכנה לקבלת התרעות חזותי קולי מכוון ? אין סעיף המציין במרכז הסבר על התוכנה הזאת	נדרשת תמיכה בלבד לשימוש עתידי.
20	אישור קיום ביטוחים- נספח 8	הנדון	23	לפני המילה "התחייבות" נבקש להוסיף את המילים "עריכת ביטוח בין היתר בקשר עם" נבקש למחוק את המילה "מוביל" נבקש למחוק את המילה "בהתאם" ולהחליפה במילה "בקשר"	מאושר
21			23	בפסקה הראשונה מתחת לנדון נבקש להוסיף את המילה "מגדל" לפני המילה "ביט"	לא מאשר
22			23	בפסקה השנייה מתחת לנדון נבקש למחוק את המילה "המזמין" וכן את המילים "קבלני משנה וכל אלה הבאים מכוחם" בסוף השורה נבקש להוסיף את המילים "כמפורט להלן"	לא מאשר
23		צד שלישי	23	בשורה השנייה נבקש למחוק את המילה "לתובע"	מאשר
24		2.1	23	בשורה השנייה לאחר המילה "הקבלן" נבקש להוסיף את המילים "ואשר הקבלן חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי בגינו ואשר אינו מבוטח בפוליסת חבות מעבידים שערך הקבלן"	מאשר
25		2.3	23	בסוף הסעיף נבקש להוסיף את המילים "פתאומי ובלתי צפוי"	מאשר
26		2.5	23	נבקש למחוק את הסעיף כולו	לא מאשר
27		2.6	23	נבקש למחוק את המילים "כנגד המזמין והמבוטח"	לא מאשר
28		2.7	23	נבקש למחוק את הסעיף כולו	לא מאשר
29		2.9	23	נבקש להוסיף את המילים "המצוינת לעיל"	מאשר
30			24	בשורה הראשונה נבקש למחוק את המילה "עבור" ולהוסיף את המילים "ע"ש הקבלן כלפי" בשורה השנייה נבקש למחוק את המילים "\$1,500,000" ולהחליפן במילים "6,000,000" וכן נבקש למחוק את המילים "\$5,000,000" ולהחליפן במילים "20,000,000" בשורה השלישית נבקש למחוק את המילים "של 12 (שנים עשר) חודשים"	מאשר
31		3.2	24	נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים "(היה ויחשבו עובדי הקבלן)"	מאשר
32		3.3	24	נבקש למחוק את הסעיף כולו	לא מאשר
33		3.5	24	בסוף הסעיף נבקש להוסיף את המילים "המפורטות לעיל"	מאשר



1 ו 2 מאושר 3 לא מאושר	1 נקש למחוק את המילה "בהתאם" ולהחליפה במילה "בקשר" ו2 כן נבקש למחוק את המילים "למעט בביטוחי חובה של כלי רכב" ולהחליפן במילים "והמפורטות לעיל" ו3 כן נבקש למחוק את המילים "קבלנים וקבלני משנה" ולהוסיף את המילים "בצד ג' – בגין אחריותו למעשה/ מחדל של המבוטח. במעבידים – היה וייחשב מעביד של מי מעובדי הקבלן"	24	4.1		34
לא מאשר	נבקש למחוק את הסעיף כולו	24	4.2		35
לא מאשר	נבקש למחוק את הסעיף כולו	24	4.3		36
מאשר	בשורה הרביעית נבקש למחוק את המילים "חומרים רעילים או מזיקים" בשורה החמישית נבקש למחוק את המילים "מכל סוג ותיאור" ולהחליפן במילים "פתאומי ובלתי צפוי, חבות כלפי"	24	4.6		37
מאשר	בשורה השנייה נבקש למחוק את המילים "וכל אדם או או הקשור לעבודות"	24	4.7		38
מאשר	בשורה השנייה נבקש להוסיף את המילים "ובלבד שנעשה בתום לב" אחרי המילה "וכיו"ב"	24	4.8		39
מאשר	נבקש למחוק את המילים "לקיים את תנאי על פי חוזה"	25	4.11		40
לא מאשר	נבקש למחוק את הסעיף כולו	25	4.12		41
לא מאשר	נבקש למחוק את הסעיף כולו	25	4.14		42
מאשר	נבקש למחוק את הסעיף כולו ולהחליפו במילים "כפוף לתנאי הפוליסות וחריגיהן"	25	4.16		43
מאשר	נבקש להוסיף את החותמת : "למען הסר ספק, גבולות האחריות המפורטים באישור ביטוח זה כלולים בגבולות האחריות הכלליים של המבוטח על פי פוליסות הביטוח שהוצאו לו ולא בנוסף עליהם"	25			44
חיובי.	לגבי תנאי הסף 3.5 מבוקש מחזור כספי של 10 מליון ₪ בכל שנה בשנים 2016-2018. האם מקובל מחזור 30 מיליון ₪ במצטבר עבור השנים 2016-2018	8	3.5	תנאי המכרז	45
תוקף הערבות של ההשתתפות במכרז על פי נספח 1 הינה עד ליום 17.2.2020 כולל.	מהי הדרישה למשך תוקף ערבות המכרז בסעיף 3.1.2 חסר מידע זה. האם 120 יום לפי נספח 1?	7	3.1.2	תנאי המכרז	46

יובהר כי במקרה של סתירה בין מסמך זה לאמור במסמכי המכרז, גובר האמור במסמך זה.
בשאר מסמכי ופרטי המכרז לא יכול כל שינוי.

יש לשים לב כי ההבהרות מחייבות את כלל המציעים, גם אם אותו מציע לא העלה את השאלה לגביה ניתנה ההבהרה.
יש לצרף את מסמך הבהרות זה חתום בחותמת וחתימת המציע למעטפת המכרז.

חתימה וחותמת: _____