



הערה: על הפקדון המבצע להמציא אישור מכון המעשים לפי חוקן וסעיף 101 וישראל ועל חשבונו. על קבלת המידע לזמין בשבוע עם החושמאל הזנות החושמאל ויזאו עם אינטסטור ועל אזורים יחידות המיווג יכללו אמתם המעשה רכה

מקרא:

- ת.א.ג. - תריס איר קרי
 - ת.א.ת. - תריס איר תקרתי
 - ת.א.ז. - תריס איר חוזר
 - ת.א.צ. - תריס איר צח
 - ת.י. - תריס יניקה
 - ב.א. - בידוד אקוסטי
 - ב.ת. - בידוד תרמי
 - ל.ב. - ללא בידוד
 - Y - חיבור ניקוז
- הערה:**
כל המעשים על רג על שולחנות מגולחנות עמיות מחורצות על הקבל לבצע את העבודה לפי תקן 1001
- * מידות התעלות המצוינות בתכנית הינו מידות נטו למעבר אור ועל הפקדון להוסיף את עובי הבידוד למידות התעלה
 - תריס יניקה מלבני 30/15 ווסת
 - מפזר איר תקרתי 12"/12" ווסת
 - מפזר איר תקרתי 0"/0" ווסת
 - מפזר איר צידי לאיר צח 50/20
 - תריס יניקה עגול 06" ווסת
 - תריס איר צח עם מסנן עם ווסת כמות
 - תריס איר חוזר עם מסנן
 - מפזר איר תקרתי 03.5" ווסת



שרוול בגג למעבר צנרת כלא קי"מ



תאריך	תואר השינוי
1	
2	
3	
לביצוע	תענו
הפקדון	האישור
הפקדון אחראי מידות העיון לבקר אתו. על כל סמיה או סמיה או אי האמנה עזי לדודיע לחמכון במסר יושך בעבודתו. אין למכש גוליס מידות ע"י מדיה בשמחוס.	
אודיע:	רוני פרידמן
מחנה: מועצה אזורית מטה יהודה	תכנון: עיירי אדרם
פרידמן:	תאריך: 20.07.2022
תוספת לבית ספר הר טוב	אשער: א.פ.
תוכנית: מעי מיווג איר קומה גג	תאריך: 20.07.2022
עבודה ס"י:	מספר זה דרוי רכשו
תכנית מס':	אין לדגבר או דגמית
4782	לפי רשות המחכון
1:50	AC-03

אוסאמה פרח מהנדסים יועצים
מיווג איר-אינטסטור
כרמל 23 - נוף הגליל
טלפון: 04-6021943 : 04-6000149 : 052-2660625
ניד: 052-2660625
e-mail: sf_osama@bezeqint.net
כתובת: נצרת ת.ד. 3030 מיקוד 16130

