הערות כלליות לרוחות חשמל:

1. הרוחות יבנו בהתאם לתקן 61439-2.
2. לוחות התשמל יורכבו מארונות פח סגנה פנים עם דלתות.
3. בכל הלוחות תישמר רזרבת מקום של 30% לתוספת ציוד בעתיד.
4. תכנית הלוחות יוגבדו לאישור המהנדס לפני היצור.
5. הקבלן אחראי על התאמת מידות הלוח ומיקומו המתוכנן בשטח.
6. מאו"ם ל-10KA לפי IEC898.
7. מאודדים ל-35KA לפי IEC927.
8. מסמר פתח זרם סמיפוס "A" בלבד.
9. יש להגיש לאישור המתכנן לפני הביצוע תכניות ייצור הלוח כולל תרשימי פיקוד בסקובלב, לפני הביצוע.
10. נוסח הנורמים יקבע לפי המציאות בשטח.

הערות כלליות:

1. המבצע האחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום, עליו להודיע למתכנן מפקח על כל אי התאמה ולקבל הנחיותיו בכתב במו"מ ימשך בעבודתו.
2. הביצוע, אך ורק על פי תכנית מאושרת לביצוע.
3. עד הקבלן לוודא שהתכניות סבוצעות ע"פ המחר בחוק.
4. אין לקבוע מידות על ידי מדידה בשרטוט.
5. אין לעשות כל שימוש בתכנית זו, אא ברעיונות הגלומים בה, ללא אישור מתכנן.

תפוצה

מספר	תאריך	תפוצה							
00	27.11.2023	1							
01	24.01.2024	1							
02	10.04.2024	1							
03	10.04.2024	1							

שינויים

מס'	תאור	תאריך

תכנית מפתח

הזמנות

שם	מס' הזמנה	תאריך פתיחה
חברת החשמל		
בזק		
הוט		

לעיון ☐ לאישור ☐ למכרז ■ לביצוע ☐

המזמין:

פרויקט: לוזית-מטה יהודה

תכנית: תוכנית כוח+מנ"מ

מס פרויקט	2241-4	שרטט	
תאריך:		תכנן	
		אישר	יהוסף בן יוסף
קנ"מ		מידות הגליון:	22 --:---
		מכון השתמה:	

BEN-YOSEF ENGINEERS בן-יוסף מהנדסים
ELECTRICAL PLANNING AND CONSULTING תכנון ויעוץ חשמל
HAWASPET STREET 45, ENT PEDIA, ISRAEL. 79840 רח' הרקמה 45, מושב בני-ראם יפ"ראל
TEL:+972(0)8)6922227 טל' FAX:+972(7)7206669 פקס
E-MAIL : OFFICE@BEN-YOSEF.CO.IL